

Projekt pn: „Termomodernizacja budynków oświatowych Gminy Kluczbork (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2) i Powiatu Kluczborskiego (Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego – od 01.09.2019 r. Zespół Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 3.2.1 - Efektywność energetyczna w budynkach publicznych dla Subregionu Północnego

FP.272.6.2020.KM

Kluczbork, 26.08.2020 r.

Do Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „**Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kluczborku przy ul. Byczyńskiej 7**”.

Informuję, że do Zamawiającego wpłynęły pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opracowanej dla potrzeb prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą j.w.

W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) przesyła treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródeł zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

Pytania zawarte w piśmie Wykonawcy z dnia 24.08.2020r.

Pytanie nr 1

Prosimy o określenie dokładnego zakresu pozycji nr 1 przedmiaru wentylacji - "Demontaż kanałów wentylacyjnych".

Odpowiedź:

W załączeniu rysunek istniejącej wentylacji do ewentualnego demontażu.

Pytanie nr 2

W opisie technicznym dot. inst. wentylacji czytamy - "W część stropodachu projektuje się wentylację grawitacyjną wywiewną realizowaną wywietrzakiem cylindrycznym $\Phi 160$ oraz $\Phi 100$ wraz z podstawą dachową BIII". Brak pozycji w przedmiarze. Prosimy o wyjaśnienie lub uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy zamontować nowe wywietrzaki z podstawami dachowymi – szt. 4

Przedmiar uzupełnia się o n/w pozycje:

KNR 2-17 0151 01 - Podstawy dachowe typ BIII o śr. 100 mm - 4 szt.

KNR 2-17 0150 01 - Wywietrzaki cylindryczne o śr. 100 mm - 4 szt.

Pytanie nr 3

Prosimy o uzupełnienie przedmiaru o pozycję wyrzutnia dachowa fi 125 - 1 szt. - element widoczny na rysunku stanowiącym część dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Przedmiar uzupełnia się o pozycje:

KNR 2-17 0149 01 - Podstawa dachowa typ BII o śr. 125 mm - 1 szt.

KNR 2-17 0144 01 - Wyrzutnia dachowa kołowa o śr. 125 mm - 1 szt.

POWIAT KLUCZBORSKI
46-200 Kluczbork
ul. Katowicka 1
NIP 751-165-78-74

STAROSTA

Mirostaw Birecki

Kierownik Zamawiającego